

Начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзorstра по Ленинградской области
в Приозерском районе
Никитенко Н.Д.
от директора МОУ «Приозерская
начальная школа – детский сад»
Алехиной Е.В.
Адрес: 188760 Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Гастелло, д.3
тел: 8-81379-34-140
email:korr.2011@mail.ru

Ответ на представление № 82 от 08.04.2022 г

Выявленные нарушения в ходе проверки:

Часть дверей в группах и классах требуют замены, т.к. имеются щели в дверях, поверхность с потрескавшейся краской. В медицинском кабинете необходим косметический ремонт, т.к. в покрытии полов, стен, потолка имеются дефекты, двери требуют замены. Требуется проведение косметического ремонта полов и потолков практически во всех помещениях: имеются подтеки на потолке, дефекты и щели на потолке, линолеум на полу с дефектами. В помещениях сырого цеха, кабинете кладовщика необходимо проведение косметического ремонта, т.к. имеются дефекты в покрытии стен, пола, потолка. Требуется ремонт туалетов в группах «Колокольчик» и «Сказка», ремонт в прачечной. В спортивном зале полы со щелями и неровностями, в помещении для хранения спортивного инвентаря требуется проведение косметического ремонта, т.к. имеются дефекты в покрытии стен, пола, потолка, что является нарушением п. 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1-33/вф-41/осв-2022 от 28.03.2022 уровни средней горизонтальной освещенности на уровне земли, измеренные на детских площадках №№ 1, 3 не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.56 раздела V.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1-34/вф-42/осв-2022 от 28.03.2022 уровни искусственной освещенности при общем освещении, коэффициенты пульсации освещенности, измеренные в кабинете начальных классов № 201 и на середине доски, не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункт 15, таблица 5.54 раздела V.

При хранении овощей (лук и картофель) температурный режим 0+6 не соблюдается, хранение осуществляется при комнатной температуре, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Устранены частично, а именно:

1. Двери, требующие замены, будут заменены до 01.09.2023 года.
2. В период до 01.09.2022 года будет произведена замена полов в 8 помещениях. В настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры.
3. В группе «Колокольчик» отремонтирован туалет.
4. В плане Комитета образования ремонт спортивного зала МОУ стоит на 2024 год.
5. Освещение в классе № 201 исправлено.
6. Проведены мероприятия по установлению нормативного температурного режима в помещении для хранения овощей.

Директор
06.05.2022

Е.В.Алехина

